

Prohlášení o shodě

(č. 2017/7)

s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Výrobce: Flexira s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice
IČ: 24274089

Místo výroby AZ-Pokorný s.r.o.
Čermákovice 20
671 73.Tulešice
IČ: 25300849

Výrobek: **Nerezové ohebné trubky na vodu**
Varianty: Cats, WR04L, WR16 a WR316Ti

Popis a určení výrobku: Nerezové ohebné trubky WR, Cats jsou určeny jako nepohyblivé potrubí pro vnější a vnitřní rozvody kapalných médií. Používají se k budování nových rozvodů, opravám stávajících, připojování armatur, topných těles, fan-coil konvektorů a jiných zařízení. Trubka se může ohýbat rukou a drží požadovaný tvar. Popis a určení výrobku jsou podrobně popsány v podnikové normě výrobce TP4001 dostupné na webových stránkách www.flexira.eu

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše popsaných výrobků splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb. a aplikované požadavky níže uvedených norem a že výrobky jsou za podmínek výrobcem určeného použití bezpečné a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Technické normy:

TP 4001	Montážní systém z nerezových ohebných trubek xConnect System
PTN 3001	Vlnovcové trubky z nerezové oceli pro provozní tlak $\leq 1,6$ MPa (16 bar) – Předpis pro zkoušení a konstrukci
ČSN EN ISO 10380	Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic
ČSN EN 15266	Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar
DIN 3384	Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl
GW 354	Technische Regeln, Arbeitsblatt -Wellrohrleitungen aus nichtrostendem Stahl für Gas- und Trinkwasser-Installationen

Údaje o posouzení shody:


Posouzení shody bylo provedeno dle zákona č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění a dle §2 a 3 NV č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění. Shodu posoudil Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, autorizovaná osoba 202 a vydal:

dne 30. 3. 2017 stavební technické osvědčení č. STO-30-00004-17,

dne 31.3. 2017 závěrečný protokol č. 30-13368/1,

dne 31.3.2017 certifikát č. B-30-00010-17

V Čermákovicích dne 10.4.2017


Ing. Petr Pokorný v. r.
ředitel společnosti


flexira

Flexira s.r.o.
671 73 Čermákovice 20 (CZ)
IČ: 24274089 / DIČ: C724274089
tel: +420 515 300 111
info@flexira.eu / www.flexira.eu