

Vyhlásenie o zhode

v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. § 13 ods. 2 v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb. § 13, v znení neskorších zmien a doplnkov

Dovozca:

Flexira s.r.o.
Čermákovice 20, 67173 Čermákovice
IČ: 24274089

Výrobca:

AZ Intec GmbH
Jagdweg 1, D-09526 Olbernhau

Identifikačné údaje o výrobku:

plynové armatúry: tepelne inicializovaná poistka (TAE) (4340)
typ: TGSA-...

Popis a určenie výrobku:

tepelne inicializovaný priechodový ochranný prvok (TAE) s kovovým uzatváracím telesom na ochranu najbližších následne zapojených objektov v plynovej inštalácii

Údaje o použitom spôsobe posudzovania zhody:

Posúdenie vzorky spotrebiča bolo vykonané podľa:

DVGW – Certifikát typu DG-4340BN0520

Zoznam technických predpisov a harmonizovaných českých technických noriem použitých pri posudzovaní zhody:

DIN 3586

Údaje o autorizovanej osobe, podieľajúcej sa na posúdení zhody:

DAkKS, Deutsche Akkreditierungsstelle, (Národný akreditačný úrad SRN), D-ZE-16028-01-05
DVGW CERT GmbH, Zertifizierungsstelle, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn

Potvrdenie dovozcu:

Dovozca Flexira s.r.o. potvrdzuje, že vlastnosti výrobkov spĺňajú základné vyššie uvedené technické normy a predpisy. Za podmienok obvyklého, výrobcom určeného použitia sú bezpečné. Výrobca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu výrobkov uvedených na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami. Zaistil všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby výrobný proces, vrátane výstupnej kontroly a skúšok konečného výrobku, zabezpečovali jednotnosť výroby a zhodu výrobkov s typmi popísanými v certifikáte a so základnými požiadavkami, ktoré sa na ne aplikujú.

V Čermákoviciach dňa: 1. novembra 2016

Ing. Petr Pokorný, konateľ



Flexira s.r.o.
o/č. 73 Čermákovice 20 (CZ)
IČ: 242 74 089 / DIČ: CZ24274089
tel.: +420 515 300 111
info@flexira.eu / www.flexira.eu