

Prohlášení o shodě

s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
(č.2019/2)

Výrobce: Flexira s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice
IČ: 24274089

Místo výroby: AZ - Pokorný, s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice
IČ: 25300849

Výrobek: Nerezové ohebné trubky na plyn
varianty: FWR04,FWR16 a FWR316Ti

Popis a určení výrobku: Nerezové ohebné trubky FWR jsou určeny jako nepohyblivé potrubí pro vnější a vnitřní rozvody plynů a médií. Používají se k budování nových rozvodů, opravám stávajících, připojování armatur, spotřebičů a jiných zařízení. Trubka se může ohýbat rukou a drží požadovaný tvar. Popis a určení výrobku jsou podrobně popsány v podnikové normě výrobce TP4001 dostupné na webových stránkách www.flexira.eu.

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše popsaných výrobků splňují základní požadavky dle NV 163/2002 Sb. a aplikované požadavky níže uvedených norem a že výrobky jsou za podmínek výrobcem určeného použití bezpečné a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Technické normy:

TP 4001	-Montážní systém z nerezových ohebných trubek xConnect System
PTN 3001	-Vlnovcové trubky z nerezové oceli pro provozní tlak $\leq 1,6\text{MPa}$ (16 bar) - Předpis pro zkoušení a konstrukci
ČSN EN ISO 10380	-Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic
ČSN EN 15266	-Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar
ČSN EN 1775	-Zásobování plynem - Plynovody v budovách
DIN 3384	-Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl
DVGW G 5616	-Technische Prüfgrundlage - Biegbare Wellrohrleitungen aus nichtrostendem Stahl für Gas und Trinkwasser-Installationen
GW 354	-Technische Regeln, Arbeitsblatt - Wellrohrleitungen aus nichtrostendem Stahl für Gas und Trinkwasser-Installationen

Údaje o posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v §5a NV č. 163/2002 Sb, Shodu posoudil Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, autorizovaná osoba 202 a vydal: dne 25.2.2019 Stavební technické osvědčení č. **STO-B-00615-19**
dne 11.3.2019 Závěrečný protokol č. 30-13828/2/MZ
dne 20.3. 2019 Certifikát č. **B-30-00011-17- rev. 1**

V Čermákovicích dne 21.3. 2019

Ing. Petr Pokorný
majitel a jednatelem

flexira

Flexira s.r.o.
671 73 Čermákovice 20 (CZ)
IČ: 24274089 / DIČ: CZ24274089
tel: +420 515 300 111
info@flexira.eu / www.flexira.eu