Prohlášení o shodě

(č. 2/2022)

s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Výrobce:
Flexira, s.r.o.
Na Kačence 1254
CZ-672 01 Moravský Krumlov
IČ: 24274089

Místo výroby:
Arix Technology, s.r.o.
Na Kačence 1254
CZ-672 01 Moravský Krumlov
IČ: 04624637

Výrobek: **Nerezové ohebné trubky na vodu**
Typové označení a varianty: **FWR04, FWR16, FWR316Ti**

Popis a určení výrobku: Nerezové ohebné trubky FWR jsou určeny jako nepohyblivé potrubí pro vnější a vnitřní rozvody kapalných médií. Používají se k budování nových rozvodů, opravám stávajících, připojování armatur, topných těles, fan-coil konvektorů a jiných zařízení. Trubka se může ohýbat rukou a drží požadovaný tvar. Popis a určení výrobku jsou podrobně popsány v podnikové normě výrobce TP 4001 dostupné na webových stránkách www.flexira.eu.

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše popsaných výrobků splňují základní požadavky dle NV č. 163/2002 Sb. a aplikované požadavky níže uvedených norem a že výrobky jsou za podmínek výrobcem určeného použití bezpečné a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Technické normy:

TP 4001	Montážní systém z nerezových ohebných trubek xConnect System
Podniková technická norma 3001 (PTN 3001)	Vlnovcové trubky z nerezové oceli – předpis pro konstrukci a zkoušení
ČSN EN ISO 10380:2013	Potrubí – vlnovcové kovové hadice a montáž hadic
ČSN EN 15266:2008	Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar
DIN 3384: 2007-08	Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung
DVGW G 5616 (P):2012	Technische Prüfgrundlage – Biegbare Wellrohrleitungen aus nichtrostendem Stahl für Gas und Trinkwasser-Installationen
GW 354:2002	Technische Regeln, Arbeitsblatt -Wellrohrleitungen aus nichtrostendem Stahl für Gas- und Trinkwasser-Installationen
ČSN EN ISO 6708:1996	Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí - DN
ČSN EN ISO 10806:2004	Koncovky pro vlnovcové hadice
ČSN EN ISO 228-1:2003	Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech

Údaje o posouzení shody:
Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 NV č. 163/2002 Sb. Shodu posoudil Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, autorizovaná osoba 202 a vydal:
dne 10.10.2022 Stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-01240-20-rev. 1
dne 31.10.2022 Certifikát výrobku č. 202/C5/2020/B-01269-20-rev. 1
dne 26.10.2022 Závěrečný protokol č. 30-16281/1/MZ

Flexira s.r.o.
Na Kačence 1254
672 01 Moravský Krumlov
IČ: 24274089, DIČ: CZ24274089
T: +420 778 760 760, E: info@flexira.eu
flexira

V Moravském Krumlově dne 24.11.2022

Ing. Petr Pokorný
jednatel společnosti