

VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

č. 13-2017 – Flexira xConnect


1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Flexira xConnect  
 2. Varianty: Gas Plus, Gas Premium, WS-CE  
 3. Zamýšľané použitie: Ohybný prvok plynovodu vložený medzi armatúru na prívode plynu alebo na hrdlo rýchleho odpojovača zariadenia a pripojenie prívodu spotrebiča  
 4. Výrobca: Flexira s.r.o., Čermákovice 20, 571 73 Tulešice  
 5. Systém POSV: Systém 1  
 6. Harmonizovaná norma: EN 14800:2007  
 Oznamovaný subjekt NB 1015, SZÚ Brno, 56b, 612 00 Brno  
 7. Príslušná dokumentácia: Záverečný protokol č. 30-13368/73 zo dňa 31. 3. 2017  
 Osvedčenie o stálosti vlastností, č. E-30-00016-17  
 8. Deklarované vlastnosti:

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Konštrukcia	typ 1	EN 14800:2007
Menovitá svetlosť	DN12   DN8	
Prevádzkový tlak	0,5 bar	
Reakcia na oheň	trieda B – s1, d0	
Prevádzková teplota	do 60 °C	
Pevnosť proti nárazu	vyhovuje	
Vnútoraná konštrukčná pevnosť	6 bar	
Pozdĺžna pevnosť v ohybe	vyhovuje	
Deformácia	1 000 N	
Medzné odchýlky	splnené	
Odolnosť proti nárazu	vyhovuje	
Odolnosť proti penetrácii	vyhovuje	
Elektrostatické vlastnosti	menej ako 1 Ω/m	
Tesnosť	pod 10 cm <sup>3</sup> /h	
Efektivita	> 1,5 m <sup>3</sup> /h   > 0,5 m <sup>3</sup> /h	
Mechanická pevnosť	6 bar	
Tesnosť v prípade ohňa	650 °C po 30 min.	
Životnosť	vyhovuje	

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych vlastností. Toto vyhlásenie o vlastnostiach vydáva v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 na svoju výhradnú zodpovednosť výrobca uvedený vyššie.

V Čermákoviciach, 1. 6. 2017

Ing. Petr Pokorný  
 generálny riaditeľ




Flexira s.r.o.  
 671 73 Čermákovice 20 (CZ)  
 IČ: 242 74 089 / DIČ: CZ24274089  
 tel.: +420 515 300 111  
 info@flexira.eu / www.flexira.eu